

ERRATA NR 8

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO

Branża sanitarna

dla inwestycji pn. „Budowa terenu rekreacyjnego z boiskiem wielofunkcyjnym, placami zabaw, ciągami pieszymi, ścieżkami rowerowymi, dojazdami i miejscami postojowymi wraz z oświetleniem terenu, przyłączem wody i odprowadzeniem wód opadowych przy ul. Rogozińskiego w Pruszczu Gdańskim”

1. Mata bentonitowa do budowy zbiornika szczelnego.

Ilekroć w dokumentacji projektowej jest mowa o macie bentonitowej, należy przez to rozumieć matę bentonitową, przeznaczoną do budowy szczelnego zbiornika o następujących parametrach:

- Masa powierzchniowa: $> 5300 \text{ g/m}^2$;
- Masa bentonitu: $> 5000 \text{ g/m}^2$;
- Wytrzymałość na rozciąganie: $> 6,5 \text{ kN/m}$;
- Odporność na statyczne przebicie (metoda CBR), siła przebicia: $> 1,8 \text{ kN}$.
- Odporność na dynamiczne przebicie (metoda spadającego stożka), średnica otworu: $< 10 \text{ mm}$
- Wytrzymałość na oddzieranie: $> 85 \text{ N/10cm}$
- Współczynnik wodoprzepuszczalności przy pełnym nasyceniu wodą: $< 1,5 \times 10^{-11} \text{ kv, m/s}$
- Wydłużenie względne przy obciążeniu maksymalnym: 14 %

2. Wodomierz.

Ilekroć w dokumentacji projektowej jest mowa o wodomierzu, należy przez to rozumieć wodomierz główny skrzydełkowy jednostrumieniowy suchobieżny o następujących parametrach:

- Współczynnik $R=100-H$;
- ciągły strumień objętości $4,0 \text{ m}^3/\text{h}$;

3. Zawór antyskażeniowy.

Ilekroć w dokumentacji projektowej jest mowa o zaworze antyskażeniowym, należy przez to rozumieć zawór antyskażeniowy z możliwością nadzoru klasy EA251 DN25, zamontowany od strony instalacji wewnętrznej o następujących parametrach:

- EA251, DN25
- max. ciśnienie robocze: 10 bar;
- Temperatura pracy: od -10°C do $+80^\circ\text{C}$;
- Zgodność z normami:
 - PN-EN13959: Norma produktowa
 - ISO 228, NF E 03-005: Połączenia gwintowane

Kwalifikuję opisane zmiany jako nieistotne

ARCHITEKT
mgr inż. arch. Maciej Faus
uprawniony projektant w specjalności architektura
nr upr. 434/POOKK/2014

.....
(pieczęć i podpis Projektanta)